

番号	項目名	基準値	陸別地区 簡易水道	小利別地区 専用水道	銀河の森 専用水道
	[基準項目]				
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	1
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下		< 0.0003	
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下		< 0.00005	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下		< 0.001	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下		< 0.001	
7	ヒ素その化合物	0.01mg/l以下		< 0.001	
8	六価クロムその化合物	0.05mg/l以下		< 0.001	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下		< 0.004	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下		< 0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/ml以下		0.3	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下		< 0.08	
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下		< 0.1	
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下		< 0.0002	
15	1, 4-ジオキサン	0.05mg/l以下		< 0.005	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下		< 0.004	
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下		< 0.002	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下		< 0.001	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下		< 0.001	
20	ベンゼン	0.01mg/l以下		< 0.001	
21	塩素酸	0.6mg/l以下		< 0.06	
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下		< 0.002	
23	クロロホルム	0.06mg/l以下		0.001	
24	ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下		< 0.003	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下		< 0.001	
26	臭素酸	0.01mg/l以下		< 0.001	
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.002	
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下		< 0.003	
29	プロモジクロロメタン	0.03mg/l以下		0.001	
30	プロモホルム	0.09mg/l以下		< 0.001	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		< 0.008	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下		0.007	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下		< 0.02	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下		< 0.03	
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下		< 0.005	
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下		3.7	
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下		< 0.005	
38	塩化物イオン	200mg/l以下	5.1	1.9	5.3
39	カルシウム、マグネシウム	300mg/l以下		32.5	
40	蒸発残留物	500mg/l以下		75	
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下		< 0.02	
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下		< 0.000001	
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下		< 0.000001	
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下		< 0.002	
45	フェノール類	0.005mg/l以下		< 0.0005	
46	有機物 (TOC)	3mg/l以下	0.3	0.2	0.4
47	PH値	5.8以上 8.6以上	6.9	7.5	7.3
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	< 1	< 1	< 1
51	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	[毎日検査項目]				
	色	ほとんど無色であること	異常なし	異常なし	異常なし
	濁り	ほとんど透明であること	異常なし	異常なし	異常なし
	遊離残留塩素	0.1mg/l以上	異常なし	異常なし	異常なし